

Überwachungsbericht

Firma: Standort:	RuhrEnergie GmbH, EVR Bellendorfsweg 45896 Gelsenkirchen
Anlage:	Elektrospannanlage Bellendorf
Datum und Dauer Umweltinspektion vor Ort:	28.08.2021 – 12:00 bis 14:20Uhr
Beteiligte Behörden:	Untere Immissionsschutzbehörde Untere Wasserbehörde Untere Abfallwirtschaftsbehörde

A) Inspektionsumfang

Unangekündigte medienübergreifende Umweltinspektion mit den Schwerpunkten Genehmigungslage, Immissionsschutz, Abwassermanagement, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffe

Besichtigte Anlagenteile:

- Transformatoren 202, 203 (220 kV)
- Großabscheider
- Freiluftschaltanlage
- Betriebsgebäude
- Schaltgebäude (Amprion GmbH)

B) Grundlage der Überwachung

§ 52 BImSchG, § 47 KrWG, § 100 WHG, Erlass des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz (MULNV) vom 26.6.2015 (Aktenzeichen V-1/V-7 – 1034)

C) Inspektionsergebnis (Mängeldefinitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel:	nein
geringfügige Mängel*:	1. Angaben zum Betreiber der Anlage – Mitteilung nach § 52b BImSchG fehlt 2. Dichtheitsnachweis der Ableitflächen 3. Betriebstagebücher für die Ableitflächen und den Großabscheider nicht angelegt bzw. nicht vorhanden
Mängel behoben:	1. Nein 2. Nein 3. Nein
erhebliche Mängel**:	Nein
Mängel behoben:	
schwerwiegende Mängel***:	Nein
Mängel behoben:	

D) Veranlasste Maßnahme

Maßnahmen der Behörde:

Revisionsschreiben zu den aufgeführten Mängeln. Weiterhin telefonische Erläuterung der Mängel und Hilfestellung zur Beseitigung. Nachverfolgung der vom Betreiber zu realisierenden Maßnahmen innerhalb des vereinbarten Zeitraums.

Anlage

Mängeldefinitionen

*Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

**Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

*****Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.